

## **Výsledky laboratorních rozborů vzorků vody v zařízeních T.E.S. s.r.o.**

Po zveřejnění, že voda z vodovodního řadu v Poličce není pitná, jsme nechali odebrat vzorky vody na koupališti, a vzorky teplé vody z kotelny na sídlišti Hegerova. Odebrané vzorky byly otestovány mj. na přítomnost koliformních bakterií a norovirů.

Z výsledků rozborů vyplývá, že koliformní bakterie, ani noroviry v odebraných vzorcích **nebyly zaznamenány.**

V Poličce 22.8.2019

Ing. Cobe Ivanovski  
T.E.S. s.r.o.